

# DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

## K-S / 23A / 2016

**KONTAKT – SIMON Spółka Akcyjna**  
ul. Bestwińska 21  
PL 43-500 Czechowice – Dziedzice

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkt:

**Nadmiarowe wyłączniki instalacyjne, wkrętkowe typu GHS 101...**, o podstawowych parametrach:

- znamionowe zwarciovowe prądy łączeniowe: 1000 A DC; 1500 A AC,
  - napięcie znamionowe DC 220V; AC 230/400V,
  - prądy znamionowe 6 - 25 A,
  - charakterystyka działania L,
- oznaczone: GHS 101 2xxx VP0, V20, V51, V52, V54, V3110, V9203, V9204, V0, produkowane przez naszą Spółkę, do których odnosi się niniejsza deklaracja są zgodne z postanowieniami Dyrektyw: **LVD 2014/35/UE**, oraz z Warunkami Technicznymi:
- **WT / K-S / 02 / 2006** – Wyłączniki nadmiarowe S 101. Wymagania i badania

**CZŁONEK ZARZĄDU**


**Dyrektor**

**ds. Ekonomiczno-Administracyjnych**

  
**Andrzej Kańtoch**

**WICEPREZES ZARZĄDU**

**Dyrektor Naczelny**

  
**Wojciech Steinert**

Czechowice – Dziedzice, 2016-04-20

NIP 652-000-53-66  
REGON 272195300  
KRS 000076837  
Sąd Rejonowy w Katowicach  
Wydział Gospodarczy KRS  
ING Bank Śląski SA  
nr konta: 51105010701000000102668068  
kapitał zakładowy: 3 582 698,04 PLN (wpłacony w całości)